FONTANA no. 4
(schema impianto idraulico)



del taglia
Progettazione fontane

IMPIANTO FUNZIONAMENTO FONTANA

LEGENDA

- Presa acquedotto
- Pompa autoadescante di alimentazione semisfera
- Gruppo monoblocco per filtrazione
- Pompa dosatrice e serbatoio
- Ugello DEL TAGLIA Semisfera d'acqua ø 2,00 m
- Cassetta di troppo pieno e reintegro
- Sfioratore a parete in acciaio inox
- Scarico vasca
- Filtro di aspirazione antivortice
- Bocchetta di immissione antiturbolenza
- Pozzetto di drenaggio del locale tecnico
- Elettrovalvola di reintegro automatico
- Saracinesca di intercettazione
- Filtro a rete automatico e programmabile
- Valvola di non ritorno

Del Taglia s.p.o.
30038 Spinea (VE) - Viale dell'Arte delle Paglia, 151
Tel. 055/8706811 Fax 055/8705174 - www.dt.it

committente: STUDIO TECNICO

oggetto: Fontana a semisfera d'acqua no. 4

SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO

prog.n.	progettista	scala	visto
004p2007		1:000	
data 01/01/2007	ogg.		
		file	

tav. 1

FONTANA no. 4
(particolari d'installazione)

PARTICOLARE 1 (getto)



PARTICOLARE 2 (cassetta troppo pieno)



PARTICOLARE 3 (fari subacquei RGB)



PARTICOLARE 4 (filtro antivortice)



PARTICOLARE 5 (skimmer)



PARTICOLARE 6 (scarico vasca)



del taglia
Progettazione fontane

Del Taglia s.p.o.
30038 Spinea (VE) - Viale dell'Arte delle Paglia, 151
Tel. 055/8706811 Fax 055/8705174 - www.dt.it

committente: STUDIO TECNICO

oggetto: Fontana a semisfera d'acqua no. 4

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

prog.n.	progettista	scala	visto
004p2007		1:000	
data 01/01/2007	ogg.		
		file	

tav. 3

FONTANA no. 4
(schema impianto elettrico)



del taglia
Progettazione fontane

IMPIANTO FUNZIONAMENTO FONTANA

LEGENDA

- Quadro elettrico automatico
- Faro subacqueo DEL TAGLIA PF-12/120
- Alimentatore fari a Pow-LED con controllo RGB
- Passante a pavimento a singola uscita ADT-PG13
- Ugello DEL TAGLIA Semisfera d'acqua ø 2,00 m
- Cassetta di troppo pieno con sensore di livello
- Sensore anemometrico
- Elettrovalvola di reintegro automatico

Del Taglia s.p.o.
30038 Spinea (VE) - Viale dell'Arte delle Paglia, 151
Tel. 055/8706811 Fax 055/8705174 - www.dt.it

committente: STUDIO TECNICO

oggetto: Fontana a semisfera d'acqua no. 4

SCHEMA IMPIANTO elettrico

prog.n.	progettista	scala	visto
004p2007		1:000	
data 01/01/2007	ogg.		
		file	

tav. 2